



Q/WP-WHAEED-R-771 A/1

检测报告

报告编号: WHB-22090050-HJ-44C1

样品类型: 有组织废气

样品来源: 现场采样

委托单位: 红安绿色动力再生能源有限公司

受检单位: 红安绿色动力再生能源有限公司

项目名称: 2023年6月份检测

湖北微谱技术有限公司

Hubei WEIPU Technology Co.Ltd.



检测报告

委托单位	红安绿色动力再生能源有限公司		
委托单位地址	湖北省黄冈市红安县经济开发区 5 号路东沿线		
受检单位	红安绿色动力再生能源有限公司		
受检单位地址	湖北省黄冈市红安县经济开发区 5 号路东沿线		
项目名称	2023 年 6 月份检测		
采样日期	2023.06.07-2023.06.08	检测日期	2023.06.07-2023.06.15

编制: 夏淑慧

审核: 邓妍

批准: 伍志威

签发日期: _____



检测报告

1. 样品信息

样品类型	检测点位	样品介质	采样人员
有组织废气	1#废气排放口	滤膜、滤筒、吸收液	周攀攀、许耕新
	2#废气排放口		

2. 检测结果:

2.1 有组织废气 - 1#废气排放口

检测项目		检测结果				GB18485-2014 生活垃圾焚烧污染物控制标准 表 4	检出限	单位
		第一次	第二次	第三次	平均值			
砷及其化合物	实测浓度	9.63×10^{-4}	6.66×10^{-4}	5.80×10^{-4}	7.36×10^{-4}	--	2×10^{-4}	mg/m ³
	折算浓度	8.16×10^{-4}	5.50×10^{-4}	5.18×10^{-4}	6.28×10^{-4}	--	/	mg/m ³
	排放速率	5.6×10^{-5}	3.8×10^{-5}	3.4×10^{-5}	4.3×10^{-5}	--	/	kg/h
钴及其化合物	实测浓度	1.23×10^{-4}	4.36×10^{-5}	1.05×10^{-5}	5.90×10^{-5}	--	8×10^{-6}	mg/m ³
	折算浓度	1.04×10^{-4}	3.60×10^{-5}	9.38×10^{-6}	4.98×10^{-5}	--	/	mg/m ³
	排放速率	7.2×10^{-6}	2.5×10^{-6}	6.2×10^{-7}	3.4×10^{-6}	--	/	kg/h
铬及其化合物	实测浓度	1.70×10^{-3}	6.67×10^{-4}	ND	1.18×10^{-3}	--	3×10^{-4}	mg/m ³
	折算浓度	1.44×10^{-3}	5.51×10^{-4}	ND	9.96×10^{-4}	--	/	mg/m ³
	排放速率	1.0×10^{-4}	3.8×10^{-5}	/	6.9×10^{-5}	--	/	kg/h
铜及其化合物	实测浓度	7.46×10^{-3}	3.97×10^{-3}	1.15×10^{-3}	4.19×10^{-3}	--	2×10^{-4}	mg/m ³
	折算浓度	6.32×10^{-3}	3.28×10^{-3}	1.03×10^{-3}	3.54×10^{-3}	--	/	mg/m ³
	排放速率	4.4×10^{-4}	2.3×10^{-4}	6.8×10^{-5}	2.5×10^{-4}	--	/	kg/h
锰及其化合物	实测浓度	1.31×10^{-3}	6.97×10^{-4}	1.64×10^{-4}	7.24×10^{-4}	--	7×10^{-5}	mg/m ³
	折算浓度	1.11×10^{-3}	5.76×10^{-4}	1.46×10^{-4}	6.11×10^{-4}	--	/	mg/m ³
	排放速率	7.7×10^{-5}	4.0×10^{-5}	9.7×10^{-6}	4.2×10^{-5}	--	/	kg/h
镍及其化合物	实测浓度	8.00×10^{-4}	ND	ND	8.00×10^{-4}	--	1×10^{-4}	mg/m ³
	折算浓度	6.78×10^{-4}	ND	ND	6.78×10^{-4}	--	/	mg/m ³
	排放速率	4.7×10^{-5}	/	/	4.7×10^{-5}	--	/	kg/h
铅及其化合物	实测浓度	4.66×10^{-3}	2.38×10^{-3}	7.76×10^{-4}	2.61×10^{-3}	--	2×10^{-4}	mg/m ³
	折算浓度	3.95×10^{-3}	1.97×10^{-3}	6.93×10^{-4}	2.20×10^{-3}	--	/	mg/m ³
	排放速率	2.7×10^{-4}	1.4×10^{-4}	4.6×10^{-5}	1.5×10^{-4}	--	/	kg/h
铋及其化合物	实测浓度	1.34×10^{-4}	4.04×10^{-5}	5.12×10^{-5}	7.52×10^{-5}	--	2×10^{-5}	mg/m ³
	折算浓度	1.14×10^{-4}	3.34×10^{-5}	4.57×10^{-5}	6.44×10^{-5}	--	/	mg/m ³
	排放速率	7.8×10^{-6}	2.3×10^{-6}	3.0×10^{-6}	4.4×10^{-6}	--	/	kg/h
镉及其化合物	实测浓度	1.45×10^{-4}	6.53×10^{-5}	1.96×10^{-5}	7.66×10^{-5}	--	8×10^{-6}	mg/m ³
	折算浓度	1.23×10^{-4}	5.40×10^{-5}	1.75×10^{-5}	6.48×10^{-5}	--	/	mg/m ³
	排放速率	8.5×10^{-6}	3.7×10^{-6}	1.2×10^{-6}	4.5×10^{-6}	--	/	kg/h
铊及其化合物	实测浓度	2.44×10^{-5}	ND	ND	2.44×10^{-5}	--	8×10^{-6}	mg/m ³
	折算浓度	2.07×10^{-5}	ND	ND	2.07×10^{-5}	--	/	mg/m ³
	排放速率	1.4×10^{-6}	/	/	1.4×10^{-6}	--	/	kg/h

注: (1)“--”表示执行标准 GB18485-2014 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》表 4 中未对该项目作限制。

(2)“ND”表示未检出(低于检出限)。

本页完



检测报告

续上表

检测项目		检测结果				GB18485-2014 生活垃圾焚烧污染物控制标准 表 4	检出限	单位
		第一次	第二次	第三次	平均值			
汞及其化合物	实测浓度	1.5×10^{-5}	2.9×10^{-5}	3.4×10^{-5}	2.6×10^{-5}	--	3×10^{-6}	mg/m ³
	折算浓度	1.3×10^{-5}	2.5×10^{-5}	2.8×10^{-5}	2.2×10^{-5}	0.05	/	mg/m ³
	排放速率	9.0×10^{-7}	1.8×10^{-6}	2.0×10^{-6}	1.6×10^{-6}	--	/	kg/h
二氧化硫	实测浓度	15	14	18	16	--	3	mg/m ³
	折算浓度	13	13	17	14	100	/	mg/m ³
	排放速率	0.87	0.81	1.0	0.89	--	/	kg/h
氮氧化物	实测浓度	142	97	167	135	--	3	mg/m ³
	折算浓度	126	87	156	123	300	/	mg/m ³
	排放速率	8.2	5.6	9.6	7.8	--	/	kg/h
一氧化碳	实测浓度	ND	ND	10	10	--	3	mg/m ³
	折算浓度	ND	ND	9	9	100	/	mg/m ³
	排放速率	/	/	0.57	0.57	--	/	kg/h
氯化氢	实测浓度	60.1	33.8	43.8	45.9	--	0.2	mg/m ³
	折算浓度	53.2	29.9	42.1	41.7	60	/	mg/m ³
	排放速率	3.5	2.0	2.5	2.7	--	/	kg/h
颗粒物	实测浓度	3.6	6.2	7.8	5.9	--	1.0	mg/m ³
	折算浓度	3.2	6.0	7.0	5.4	30	/	mg/m ³
	排放速率	0.21	0.35	0.45	0.34	--	/	kg/h
检测项目		检测结果				GB18485-2014 生活垃圾焚烧污染物控制标准 表 4	检出限	单位
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)		实测浓度		1.04×10^{-2}		--	/	mg/m ³
		折算浓度		8.77×10^{-3}		1.0	/	mg/m ³
		排放速率		6.1×10^{-4}		--	/	kg/h
镉、铊及其化合物(以Cd+Tl 计)		实测浓度		1.01×10^{-4}		--	/	mg/m ³
		折算浓度		8.55×10^{-5}		0.1	/	mg/m ³
		排放速率		5.9×10^{-6}		--	/	kg/h

注: (1) "--"表示执行标准 GB18485-2014 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》表 4 中未对该项目作限制。

(2) "ND"表示未检出(低于检出限)。

本页完



检测报告

2.2 有组织废气 - 2#废气排放口

检测项目		检测结果				GB18485-2014 生活垃圾焚烧污染物控制标准 表 4	检出限	单位
		第一次	第二次	第三次	平均值			
砷及其化合物	实测浓度	7.42×10^{-4}	6.92×10^{-4}	7.41×10^{-4}	7.25×10^{-4}	--	2×10^{-4}	mg/m ³
	折算浓度	7.27×10^{-4}	6.02×10^{-4}	6.80×10^{-4}	6.70×10^{-4}	--	/	mg/m ³
	排放速率	4.7×10^{-5}	4.4×10^{-5}	4.7×10^{-5}	4.6×10^{-5}	--	/	kg/h
钴及其化合物	实测浓度	1.09×10^{-4}	4.09×10^{-5}	8.03×10^{-5}	7.67×10^{-5}	--	8×10^{-6}	mg/m ³
	折算浓度	1.07×10^{-4}	3.56×10^{-5}	7.37×10^{-5}	7.21×10^{-5}	--	/	mg/m ³
	排放速率	7.0×10^{-6}	2.6×10^{-6}	5.1×10^{-6}	4.9×10^{-6}	--	/	kg/h
铬及其化合物	实测浓度	2.48×10^{-3}	5.90×10^{-4}	6.08×10^{-4}	1.23×10^{-3}	--	3×10^{-4}	mg/m ³
	折算浓度	2.43×10^{-3}	5.13×10^{-4}	5.58×10^{-4}	1.17×10^{-3}	--	/	mg/m ³
	排放速率	1.6×10^{-4}	3.8×10^{-5}	3.9×10^{-5}	7.9×10^{-5}	--	/	kg/h
铜及其化合物	实测浓度	1.31×10^{-2}	5.57×10^{-3}	4.45×10^{-3}	7.71×10^{-3}	--	2×10^{-4}	mg/m ³
	折算浓度	1.28×10^{-2}	4.84×10^{-3}	4.08×10^{-3}	7.24×10^{-3}	--	/	mg/m ³
	排放速率	8.4×10^{-4}	3.6×10^{-4}	2.8×10^{-4}	4.9×10^{-4}	--	/	kg/h
锰及其化合物	实测浓度	2.00×10^{-3}	1.24×10^{-3}	8.28×10^{-4}	1.36×10^{-3}	--	7×10^{-5}	mg/m ³
	折算浓度	1.96×10^{-3}	1.08×10^{-3}	7.60×10^{-4}	1.27×10^{-3}	--	/	mg/m ³
	排放速率	1.3×10^{-4}	7.9×10^{-5}	5.3×10^{-5}	8.7×10^{-5}	--	/	kg/h
镍及其化合物	实测浓度	9.63×10^{-4}	2.09×10^{-4}	2.33×10^{-4}	4.68×10^{-4}	--	1×10^{-4}	mg/m ³
	折算浓度	9.44×10^{-4}	1.82×10^{-4}	2.14×10^{-4}	4.47×10^{-4}	--	/	mg/m ³
	排放速率	6.2×10^{-5}	1.3×10^{-5}	1.5×10^{-5}	3.0×10^{-5}	--	/	kg/h
铅及其化合物	实测浓度	7.51×10^{-3}	4.96×10^{-3}	3.87×10^{-3}	5.45×10^{-3}	--	2×10^{-4}	mg/m ³
	折算浓度	7.36×10^{-3}	4.31×10^{-3}	3.55×10^{-3}	5.07×10^{-3}	--	/	mg/m ³
	排放速率	4.8×10^{-4}	3.2×10^{-4}	2.5×10^{-4}	3.5×10^{-4}	--	/	kg/h
铋及其化合物	实测浓度	4.04×10^{-4}	1.65×10^{-4}	2.01×10^{-4}	2.57×10^{-4}	--	2×10^{-5}	mg/m ³
	折算浓度	3.96×10^{-4}	1.43×10^{-4}	1.84×10^{-4}	2.41×10^{-4}	--	/	mg/m ³
	排放速率	2.6×10^{-5}	1.1×10^{-5}	1.3×10^{-5}	1.7×10^{-5}	--	/	kg/h
镉及其化合物	实测浓度	1.89×10^{-4}	1.49×10^{-4}	1.26×10^{-4}	1.55×10^{-4}	--	8×10^{-6}	mg/m ³
	折算浓度	1.85×10^{-4}	1.30×10^{-4}	1.16×10^{-4}	1.44×10^{-4}	--	/	mg/m ³
	排放速率	1.2×10^{-5}	9.5×10^{-6}	8.0×10^{-6}	9.8×10^{-6}	--	/	kg/h
铊及其化合物	实测浓度	4.56×10^{-5}	2.05×10^{-5}	1.42×10^{-5}	2.68×10^{-5}	--	8×10^{-6}	mg/m ³
	折算浓度	4.47×10^{-5}	1.78×10^{-5}	1.30×10^{-5}	2.52×10^{-5}	--	/	mg/m ³
	排放速率	2.9×10^{-6}	1.3×10^{-6}	9.1×10^{-7}	1.7×10^{-6}	--	/	kg/h

注: (1) "--"表示执行标准 GB18485-2014 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》表 4 中未对该项目作限制。

本页完



检测报告

续上表

检测项目		检测结果				GB18485-2014 生活垃圾焚烧污染物控制标准 表 4	检出限	单位
		第一次	第二次	第三次	平均值			
汞及其化合物	实测浓度	2.2×10^{-5}	2.9×10^{-5}	5.1×10^{-5}	3.4×10^{-5}	--	3×10^{-6}	mg/m ³
	折算浓度	1.9×10^{-5}	2.7×10^{-5}	4.6×10^{-5}	3.1×10^{-5}	0.05	/	mg/m ³
	排放速率	1.4×10^{-6}	1.7×10^{-6}	3.2×10^{-6}	2.1×10^{-6}	--	/	kg/h
二氧化硫	实测浓度	13	10	15	13	--	3	mg/m ³
	折算浓度	12	9	13	11	100	/	mg/m ³
	排放速率	0.86	0.66	0.93	0.82	--	/	kg/h
氮氧化物	实测浓度	224	163	160	182	--	3	mg/m ³
	折算浓度	206	144	136	162	300	/	mg/m ³
	排放速率	15	11	9.9	12	--	/	kg/h
一氧化碳	实测浓度	ND	ND	7	7	--	3	mg/m ³
	折算浓度	ND	ND	6	6	100	/	mg/m ³
	排放速率	/	/	0.43	0.43	--	/	kg/h
氯化氢	实测浓度	19.3	18.4	24.9	20.9	--	0.2	mg/m ³
	折算浓度	17.7	16.9	21.3	18.6	60	/	mg/m ³
	排放速率	1.3	1.2	1.5	1.3	--	/	kg/h
颗粒物	实测浓度	4.4	6.5	5.7	5.5	--	1.0	mg/m ³
	折算浓度	4.0	5.6	5.1	4.9	30	/	mg/m ³
	排放速率	0.29	0.40	0.36	0.35	--	/	kg/h
检测项目		检测结果				GB18485-2014 生活垃圾焚烧污染物控制标准 表 4	检出限	单位
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)	实测浓度	1.73×10^{-2}				--	/	mg/m ³
	折算浓度	1.62×10^{-2}				1.0	/	mg/m ³
	排放速率	1.1×10^{-3}				--	/	kg/h
镉、铊及其化合物(以Cd+Tl 计)	实测浓度	1.82×10^{-4}				--	/	mg/m ³
	折算浓度	1.69×10^{-4}				0.1	/	mg/m ³
	排放速率	1.2×10^{-5}				--	/	kg/h

注: (1) "--"表示执行标准 GB18485-2014 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》表 4 中未对该项目作限制。

(2) "ND"表示未检出(低于检出限)。

本页完



检测报告

3.现场采样照片



◎有组织废气采样点 - 1#废气排放口



◎有组织废气采样点 - 2#废气排放口

4.废气(有组织)现场烟气参数

检测点位: 1#废气排放口					检测点位: 1#废气排放口				
检测项目: 颗粒物					检测项目: 氯化氢				
采样时间: 2023.06.07					采样时间: 2023.06.07				
参数	第一次	第二次	第三次	单位	参数	第一次	第二次	第三次	单位
截面积	2.0106	2.0106	2.0106	m ²	截面积	2.0106	2.0106	2.0106	m ²
排气筒高度	80	80	80	m	排气筒高度	80	80	80	m
流速	16.91	16.48	16.58	m/s	流速	16.91	16.91	16.48	m/s
烟温	150.7	150.6	148.4	°C	烟温	150.7	150.7	150.6	°C
动压	177	168	171	Pa	动压	177	177	168	Pa
静压	-0.18	-0.15	-0.13	kPa	静压	-0.18	-0.18	-0.15	kPa
全压	-0.05	-0.03	-0.01	kPa	全压	-0.05	-0.05	-0.03	kPa
烟气流量	122397	119285	120009	m ³ /h	烟气流量	122397	122397	119285	m ³ /h
标干流量	57761	57220	57958	m ³ /h	标干流量	57761	57761	57220	m ³ /h
含湿量	25.80	24.60	24.51	%	含湿量	25.80	25.80	24.60	%
大气压	100.19	100.18	100.19	kPa	大气压	100.19	100.19	100.18	kPa
含氧量	9.7	10.6	9.9	%	含氧量	9.7	9.7	10.6	%

本页完



检测报告

续上表

检测点位: 1#废气排放口					检测点位: 1#废气排放口				
检测项目: 二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳					检测项目: 镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物				
采样时间: 2023.06.07					采样时间: 2023.06.07				
参数	第一次	第二次	第三次	单位	参数	第一次	第二次	第三次	单位
截面积	2.0106	2.0106	2.0106	m ²	截面积	2.0106	2.0106	2.0106	m ²
排气筒高度	80	80	80	m	排气筒高度	80	80	80	m
流速	16.91	16.91	16.48	m/s	流速	16.97	16.45	16.88	m/s
烟温	150.7	150.7	150.6	°C	烟温	150.8	149.1	148.7	°C
动压	177	177	168	Pa	动压	178	168	177	Pa
静压	-0.18	-0.18	-0.15	kPa	静压	-0.15	-0.14	-0.13	kPa
全压	-0.05	-0.05	-0.03	kPa	全压	-0.02	-0.02	-0.01	kPa
烟气流量	122397	122397	119285	m ³ /h	烟气流量	122832	119068	122180	m ³ /h
标干流量	57761	57761	57220	m ³ /h	标干流量	58538	57263	59178	m ³ /h
含湿量	25.80	25.80	24.60	%	含湿量	25.01	24.62	24.15	%
大气压	100.19	100.19	100.18	kPa	大气压	100.11	100.10	100.07	kPa
含氧量	9.7	9.9	10.3	%	含氧量	9.2	8.9	9.8	%
检测点位: 1#废气排放口					检测点位: 2#废气排放口				
检测项目: 汞及其化合物					检测项目: 颗粒物				
采样时间: 2023.06.07					采样时间: 2023.06.08				
参数	第一次	第二次	第三次	单位	参数	第一次	第二次	第三次	单位
截面积	2.0106	2.0106	2.0106	m ²	截面积	2.0106	2.0106	2.0106	m ²
排气筒高度	80	80	80	m	排气筒高度	80	80	80	m
流速	17.35	17.77	16.62	m/s	流速	18.66	17.54	17.54	m/s
烟温	150.9	150.9	150.0	°C	烟温	149.1	148.7	146.2	°C
动压	186	195	171	Pa	动压	216	191	192	Pa
静压	-0.13	-0.14	-0.13	kPa	静压	-0.17	-0.15	-0.15	kPa
全压	0.00	0.00	-0.01	kPa	全压	-0.02	-0.02	-0.01	kPa
烟气流量	125582	128622	120298	m ³ /h	烟气流量	135064	126957	126957	m ³ /h
标干流量	60181	61160	57550	m ³ /h	标干流量	66102	61846	62874	m ³ /h
含湿量	24.53	25.12	24.81	%	含湿量	23.20	23.64	22.81	%
大气压	100.04	100.04	100.03	kPa	大气压	100.00	99.99	99.98	kPa
含氧量	9.6	9.5	9.0	%	含氧量	10.1	9.3	9.8	%

本页完



检测报告

检测点位: 2#废气排放口					检测点位: 2#废气排放口				
检测项目: 氯化氢					检测项目: 二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳				
采样时间: 2023.06.08					采样时间: 2023.06.08				
参数	第一次	第二次	第三次	单位	参数	第一次	第二次	第三次	单位
截面积	2.0106	2.0106	2.0106	m ²	截面积	2.0106	2.0106	2.0106	m ²
排气筒高度	80	80	80	m	排气筒高度	80	80	80	m
流速	18.66	18.66	17.54	m/s	流速	18.66	18.66	17.54	m/s
烟温	149.1	149.1	148.7	°C	烟温	149.1	149.1	148.7	°C
动压	216	216	191	Pa	动压	216	216	191	Pa
静压	-0.17	-0.17	-0.15	kPa	静压	-0.17	-0.17	-0.15	kPa
全压	-0.02	-0.02	-0.02	kPa	全压	-0.02	-0.02	-0.02	kPa
烟气流量	135064	135064	126957	m ³ /h	烟气流量	135064	135064	126957	m ³ /h
标干流量	66102	66102	61846	m ³ /h	标干流量	66102	66102	61846	m ³ /h
含湿量	23.20	23.20	23.64	%	含湿量	23.20	23.20	23.64	%
大气压	100.00	100.00	99.99	kPa	大气压	100.00	100.00	99.99	kPa
含氧量	10.1	10.1	9.3	%	含氧量	10.1	9.7	9.2	%
检测点位: 2#废气排放口					检测点位: 2#废气排放口				
检测项目: 镉、铊、铍、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物					检测项目: 汞及其化合物				
采样时间: 2023.06.08					采样时间: 2023.06.08				
参数	第一次	第二次	第三次	单位	参数	第一次	第二次	第三次	单位
截面积	2.0106	2.0106	2.0106	m ²	截面积	2.0106	2.0106	2.0106	m ²
排气筒高度	80	80	80	m	排气筒高度	80	80	80	m
流速	17.92	18.07	18.02	m/s	流速	17.74	16.93	17.78	m/s
烟温	147.3	147.6	149.5	°C	烟温	148.8	147.9	148.5	°C
动压	200	203	201	Pa	动压	195	178	196	Pa
静压	-0.15	-0.14	-0.13	kPa	静压	-0.12	-0.12	-0.13	kPa
全压	-0.01	0.00	0.01	kPa	全压	0.01	0.00	0.01	kPa
烟气流量	129708	130794	130432	m ³ /h	烟气流量	128405	122542	128694	m ³ /h
标干流量	63867	63867	63827	m ³ /h	标干流量	62154	59588	62792	m ³ /h
含湿量	23.06	23.62	23.10	%	含湿量	24.02	23.81	23.40	%
大气压	99.97	99.95	99.91	kPa	大气压	99.85	99.82	99.78	kPa
含氧量	10.8	9.5	10.1	%	含氧量	9.3	10.4	9.9	%

本页完



检测报告

5.检测标准及检测设备型号

检测类别	检测项目	检测标准	检测设备型号
有组织废气	汞及其化合物	原子荧光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)第五篇第三章七(二)国家环境保护总局(2007年)	原子荧光光度计 AFS-8530 (11800220110052)
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ57-2017	低浓度自动烟尘/ 气测试仪 海纳 3012D (11800923040636)
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014	
	一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ973-2018	
	烟气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996及修改单 (环境保护部公告2017年第87号)	
	镉及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号)	电感耦合等离子体 质谱仪(ICP-MS) 1000G (11800220110041)
	铊及其化合物		
	铅及其化合物		
	铋及其化合物		
	砷及其化合物		
	铬及其化合物		
	钴及其化合物		
	铜及其化合物		
锰及其化合物			
镍及其化合物			
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017	十万分之一天平 MS105DU (11800420110050)	
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ549-2016	离子色谱仪 AQ-1100 (11800222050539)	

报告结束



检测报告

资质报告声明

—— 声明 ——

- 1.检测地点: 武汉市江夏区经济开发区藏龙岛梁山头村武汉拓创科技有限公司拓创科技产业园三期厂房D栋1-2楼。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,可致电 027-59610106,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.湖北微谱技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况;委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.报告检测结果中如附执行标准,该执行标准由客户提供。