

检测报告

报告编号: WHB-22090050-HJ-66C10

样品类型: 雨水

样品来源: 现场采样

委托单位: 红安绿色动力再生能源有限公司

受检单位: 红安绿色动力再生能源有限公司

项目名称: 2023年9月份检测

湖北微谱技术有限公司

Hubei WEIPU Technology Co.Ltd.

检测报告

| | | | |
|--------|------------------------|------|-----------------------|
| 委托单位 | 红安绿色动力再生能源有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 湖北省黄冈市红安县经济开发区 5 号路东沿线 | | |
| 受检单位 | 红安绿色动力再生能源有限公司 | | |
| 受检单位地址 | 湖北省黄冈市红安县经济开发区 5 号路东沿线 | | |
| 采样日期 | 2023.09.12 | 检测日期 | 2023.09.14-2023.09.16 |

编制: 吴鹏

审核: 刘玲玲

批准: 任志威

签发日期: _____

检测报告

1. 样品信息

| | | | |
|------|-------|--------|--------|
| 检测类型 | 采样位置 | 样品状态 | 采样人员 |
| 雨水 | 雨水排放口 | 无色、无沉淀 | 王德银、瞿漾 |

2. 检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | | | 地表水环境质量标准 GB 3838-2002 表 1 III类、表 2 | 检出限 | 单位 |
|------|------|-----|-----|-------------------------------------------|-----|------|
| | 第一次 | 第二次 | 第三次 | | | |
| 全盐量 | 13 | 8 | 15 | -- | 2 | mg/L |

注: (1) "--"表示执行标准 GB 3838-2002 《地表水环境质量标准》表 1 III类、表 2 中未对该项目作限制。

3. 现场采样照片



☆雨水采样点 - 雨水排放口

4. 检测标准及检测设备型号

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准 | 检测设备型号 |
|------|------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 雨水 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999 | 电子天平 ME204/02 (11800420110140) |

报告结束

检测报告

资质报告声明

—— 声明 ——

1. 检测地点: 武汉市江夏区经济开发区藏龙岛梁山头村武汉拓创科技有限公司拓创科技产业园三期厂房 D 栋 1-2 楼。
2. 报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
3. 本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
4. 复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 如对报告有疑问,可致电 027-59610106,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
6. 湖北微谱技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况;委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
7. 除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
8. 报告检测结果中如附执行标准,该执行标准由客户提供。
9. 未加盖 CMA 标识的报告仅为科研、教学或内部质量控制使用,不具有社会证明作用。