

百色绿动环保有限公司 2024 年第 2 季度环境信息公开

一、基本信息

单位名称	百色绿动环保有限公司		
法定代表人	皮思维	组织机构代码	91451025MA5NUUXU8Y
现场负责人	姚鹏飞	联系电话	15368057592
联系人	赵鹏程	联系电话	18139280998
从业人数	76	厂区面积	67082 平方米
投产时间	2024. 1. 21	所属行业类别	D4417 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电
单位所在地	靖西市地州镇甘荷村		
中心经纬度	东经：106° 23' 42.79" , 北纬：23° 03' 17.86"		
企业规模	2*400t/d 垃圾焚烧机械炉排炉，配 1*15MW 汽轮发电机		
生产经营和管理服务	日处理生活垃圾 800t, 处理靖西县城及所辖乡镇生活垃圾		

二、防治污染设施的建设和运行情况

编号	治理设施名称	治理类型	处理工艺	设计能力	投产时间	运行情况
1	烟气净化系统	有组织废气	SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除 尘器	88000Nm ³ /h	2024. 1. 21	正常
2	污水处理站	渗滤液、生活污水	渗滤液处理：预处理+UASB 厌氧处理+生化处理 (MBR) +纳滤 (UF) +反渗透 (RO) 低浓度污水处理：调节池+生化处理 (MBR)+消毒	250m ³ /d (渗滤液处理 200m ³ /d、 低浓度污水处理 50m ³ /d)	2024. 1. 21	正常
3	臭气治理	臭气	焚烧炉焚烧处理 (正常运行情况)			
			2 台炉停运情况下，活性炭吸附	65000m ³ /h	2024. 1. 21	正常
4	飞灰螯合	飞灰	飞灰+水+螯合剂	40t/d	2024. 1. 21	正常
5	焚烧后炉渣	炉渣	炉渣资源综合利用，由山东省西秋建材有限公司综合利用			

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

环评批复部门	百色市生态环境局	环评批复编号	百环项管(2020)79号	批复时间	2020.9.17
环保竣工验收	进行中				

四、排污许可

废气排放口基本情况									
排放口名称	废气排放口1	排放口数量	2	编号	DA001	排放口地理坐标	经度 106° 23' 42.79"	排放方式	有组织,连续排放
	DA002				纬度 23° 03' 17.86"		有组织,连续排放		
排污许可证编号			91451025MA5NUUXU8Y001V 有效期: 2023年7月13日至2028年7月12日						

五、突发性环境事件应急预案

备案部门	百色市靖西生态环境局	备案编号	451081-2024-121-M	备案时间	2024.01.18
------	------------	------	-------------------	------	------------

六、企业环境自行监测方案

自行监测	已编制	是否执行	是	是否备案	是
------	-----	------	---	------	---

七、有组织废气排放信息

废气基本情况（在线）合格						
污染物名称		烟尘（颗粒物）	二氧化硫	氮氧化合物	一氧化碳	氯化氢
标准极限小时均值（mg/m ³ ）		30	100	300	100	60
标准极限日均值（mg/m ³ ）		20	80	250	80	50
#1 炉排放浓度 （mg/m ³ ）	4 月	1.171	31.235	149.968	13.142	21.036
	5 月	全月停运	全月停运	全月停运	全月停运	全月停运
	6 月	1.068	19.659	113.53	22.326	10.075
#2 炉排放浓度 （mg/m ³ ）	4 月	全月停运	全月停运	全月停运	全月停运	全月停运
	5 月	4.330	26.651	110.637	3.677	21.245
	6 月	4.224	19.932	115.813	6.226	23.57
#1、2 炉超标情况		无	无	无	无	无
年实际排放总量（t/a）		0.295	3.190	14.616	2.526	2.540
核定年排放总量（t/a）		23.537	58.803	235.211	58.803	35.282
执行标准		《生活垃圾焚烧污染物排放标准》（GB18485-2014）				

废气基本情况（手工）合格					
污染物名称		汞及其化合物	镉、铊及其化合物	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	
标准极限小时均值（mg/m ³ ）		0.05	0.1	1.0	
标准极限日均值（mg/m ³ ）		0.05	0.1	1.0	
#1 炉排放浓度 （mg/m ³ ）	4月	6.5×10 ⁻⁵	2.1×10 ⁻³	2.0×10 ⁻²	
	5月	全月停运	全月停运	全月停运	
	6月	ND	1.4×10 ⁻⁴	7.7×10 ⁻³	
#2 炉排放浓度 （mg/m ³ ）	4月	全月停运	全月停运	全月停运	
	5月	6.5×10 ⁻⁵	2.1×10 ⁻³	2.0×10 ⁻²	
	6月	ND	2.7×10 ⁻³	2.0×10 ⁻²	
#1、2 炉超标情况		无	无	无	
年实际排放总量（t/a）		0.0039014	0.0039444	0.0406228	
核定年排放总量（t/a）		0.0235	0.0235	0.235	
执行标准		《生活垃圾焚烧污染物排放标准》（GB18485-2014）			

八、依据《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》相关要求，百色绿动环保有限公司对企业 2024 年第 2 季度环境检测信息予以公开，具体信息查看如下附件：

附件 1：百色绿动环保有限公司环境验收检测报告