



# 检测报告

报告编号 A2240033162148C-5

第 1 页 共 4 页

委托单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位地址 句容经济开发区姚徐村

样品类型 固体废物

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.1825685EEE

## 报告说明

报告编号 A2240033162148C-5

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

仇凯艳

审

核：

吴日

签 发：



签发人姓名：

乔杰

签 发 日 期：


2024/10/29

## 检测结果

报告编号 A2240033162148C-5

第 3 页 共 4 页

附：检测布点图



厂区平面图

说明：■ 固体废物采样点

## 检测结果

报告编号 A2240033162148C-5

第 4 页 共 4 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	固体废物	检测日期	2024-10-12~2024-10-14			
检测结果:						
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	参照标准 限值	单位
2#炉炉渣 取样点	2024-10-10	热灼减率	SUQ92826010	2.5	≤5	%
参照标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014(含修改单))表1 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标					
点位信息:						
点位名称	采样日期		样品状态			
2#炉炉渣取样点	2024-10-10		固态、轻微异味、灰色			
备注: 检测结果仅适用于客户指定位点所采集样品。						

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
固体废物	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	0.2%	天平 YP5002

\*\*\*报告结束\*\*\*