



广东安纳检测技术有限公司

# 检测报告

安纳检字（2021）第 041311-2 号

委托单位：广州科禹环保科技有限公司

---

受测单位：肇庆市博能再生资源发电有限公司

---

单位地址：四会市下茆镇南塘村委会伙崑咀村 168 号

---

样品类别：固体废物

---


报告类别：委托检测

---


报告日期：2021.04.25

---

广东安纳检测技术有限公司（检验检测专用章）



# 检测报告说明

1. 本报告无本公司  专用章、检验检测专用章和骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十日内向我公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 复制本报告中的部分内容无效。

广东安纳检测技术有限公司

地 址：广州市番禺区大龙街富怡路 367 号二座 201、301

邮 箱：[gzanna@qq.com](mailto:gzanna@qq.com)

电 话：020-39993703

传 真：020-39997697

网 址：[www.annafx.net](http://www.annafx.net)

业务代表：刘小姐

联系方式：13922289108



编写: 程林红 (程林红)

审核: 吴艳 (吴艳)

签发: 黄光科 (黄光科)

签发日期: 2021.04.25

采样人员: 李彦杰、黄鸿福

分析人员: 吴秋萍

技  
★  
立检

## 一、检测概况

委托单位	广州科禹环保科技有限公司		
联系电话	广州市白云区鹤龙街黄边北街2号之一		
联系电话	18664644460	联系人	陈海勇
受测单位	肇庆市博能再生资源发电有限公司		
单位地址	四会市下茆镇南塘村委会伙崑咀村168号		
联系电话	17737208281	联系人	程云
样品类别	固体废物		

## 二、分析方法及使用仪器一览表

## 1.固体废物

检测项目	分析方法	分析仪器名称	方法检出限
热灼减率	《固体废物 热灼减率的测定 重量法》 (HJ 1024-2019)	电子天平 BSA224S-CW	0.2%

## 三、检测结果

## 1.固体废物检测结果



## 广东安纳检测技术有限公司

### 1、固体废物检测结果

单位名称：肇庆市博能再生资源发电有限公司			样品类别：固体废物			采样日期：2021.04.13			分析日期：2021.04.14		
天气状况：阴											
编号	采样点名称 (经纬度)	样品编号	样品状态 描述	热灼 减率	检测项目及检测结果 %						
					---	---	---	---	---	---	---
1	#1 炉渣出口 (东经: 112°39'51.79" 北纬: 23°26'53.08")	G21041311001	固态	1.7	---	---	---	---	---	---	---
2	#2 炉渣出口 (东经: 112°39'51.18" 北纬: 23°26'54.05")	G21041311002 ~003	固态	2.8	---	---	---	---	---	---	---
	以下空白										
	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014) 表 1 生活垃圾焚烧炉主要技术指标			≤5%							
备注	无										

报告结束