

企业设施运行公开信息

一、基本信息

公司名称	肇庆市博能再生资源发电有限公司	单位地址	广东省肇庆市四会下茆镇南塘村委会伙崑咀村 168 号		公司法人	奚强
联系方式	邮政编码	526200	区号	0758	电话号码	0758-3109601
	信息负责人	陈卫民	信息联络人	蔡小凤	传真号码	0758-3109601
生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围)		垃圾焚烧处理、餐厨垃圾处理、污水处理, 焚烧飞灰螯合后卫生填埋及填埋场的运营维护。				
主要原料	生活垃圾	主要产品	电力	投产时间	2019 年 05 月	

二、生产及排污信息

月份	垃圾接收量 (吨)	渗滤液产生量及处理量 (吨)	炉渣产生量 (吨)	飞灰产生量 (吨)
04 月	30599.36	3860	6365.48	713.7
05 月	36504.07	5039	8673.02	787.8
06 月	38540.51	5802	7818.62	858

排污许可证编号		91441284584746374E001V									
手工检测报告	处理工艺	SNCR（炉内脱硝）+ 旋转喷雾反应塔（半干法脱酸）+ 脱酸干粉喷射（干法脱酸）+ 活性炭（吸附）+ 布袋除尘 + SCR（炉外脱硝）									
	本季度检测结果 (mg/m ³)	颗粒物	氯化氢 (HCL)	氮氧化物 (NOx)	二氧化硫 (SO ₂)	一氧化碳 (CO)	铊镉 化合物	铅砷锑 等化合物	汞 及化合物	炉渣热灼 减率%	
	#1	2022/04	2.68	22.10	167.73	25.60	2.08	ND	0.0080	ND	2.9%
		2022/05	2.56	22.24	169.06	25.03	1.91	ND	0.0169	ND	1.4%
		2022/06	2.70	22.37	168.10	18.42	2.70	ND	0.0131	ND	2.1%
	#2	2022/04	2.61	21.66	157.10	11.64	2.34	0.000016	0.0510	ND	2.4%
		2022/05	2.95	25.53	162.17	21.12	2.51	0.000017	0.0323	ND	1.6%
		2022/06	2.29	27.78	160.92	13.00	2.91	ND	0.0119	ND	2.9%
	#3	2022/04	停 运								
		2022/05									
		2022/06									
#1	2022年	二噁英	/	Ng-TEQ/m ³							
#2	2022年	二噁英	/	Ng-TEQ/m ³							
#3	2022年	二噁英	/	Ng-TEQ/m ³							
雨水排放口		COD	5mg/L	氨氮	0.026mg/L			臭气浓度	ND		

三、依据《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》相关要求，肇庆市博能再生资源发电有限公司对企业 2022 年第二季度环境检测信息予以公开，具体信息查看如下附件：

附件1 4月炉渣检测报告

附件2 4月飞灰检测报告

附件3 4月有组织废气金属检测报告

附件4 5月炉渣检测报告

附件5 5月飞灰检测报告

附件6 5月有组织废气金属检测报告

附件7 6月炉渣检测报告

附件8 6月飞灰检测报告

附件9 6月有组织废气金属检测

附件10 二季度无组织废气检测报告

附件11 废水、雨水、噪声检测报告

附件12 垃圾热值检测报告

附件13 飞灰二噁英检测报告